



**PRÉFET  
DE LA RÉGION  
PAYS DE LA LOIRE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

# COMMISSION DE SUIVI DE SITE SFDM PARC B À DONGES

Les actions de l'inspection des installations classées

7 mars 2025



# Présentation des actions de l'inspection des installations classées

- 1) Point de situation
- 2) Présentation des actions de **surveillance**
- 3) Présentation des actions d'**instruction**

# Point de situation

- Arrêté ministériel d'autorisation d'exploiter : 19 juillet 2019
- Étude de dangers réalisée en 2013, complétée en 2017. Réexamen quinquennal et mise à jour en cours
- Plan de prévention des risques technologiques (PPRT) approuvé le 25 février 2019
- Plan particulier d'intervention (PPI) en cours d'élaboration : version publique prête, lancement de la consultation publique avant approbation à venir
- Plan d'opération interne (POI) de mis à jour en mars 2024
- CSS créée par arrêté préfectoral du 3 avril 2017

# Actions de surveillance : les inspections

28 août 2024 : Mesures de Maîtrise des Risques (MMR), bruits, eaux souterraines, risque incendie

Mettre en cohérence l'EDD, les fiches descriptives des MMR et les fiches de tests

Terminer le développement des outils de suivi des MMR

Démontrer la performance de la MMR C

Ajuster le suivi des eaux souterraines

Analyser les émissions sonores de la pomperie HP et engager des actions correctives

Réponse apportée le 21/10/2024

Rapport disponible sur <https://www.georisques.gouv.fr/>

# Actions d'instruction

Modification des installations :

- Réception, stockage et injection de contaminat (01/02/2024 complété le 15/07/2024). Modification jugée non substantielle le 08/08/2024.
- Mise en place de 2 nouveaux piézomètres : examen en cours

Notice de réexamen quinquennal de l'étude de dangers : remise le 21/02/2024. Demande de compléments faite le 29/08/2024. En attente des compléments.